



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»

(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

«01» 12 2016 г.

№ ЮС-11/351

УТВЕРЖДАЮ:
зам. генерального директора -
главный инженер
АО «Газпром газораспределение
Ярославль»

 Селезнев Ю.Н.

«___» _____ 2016г.

Председателю Правления
ДНП «Ларинка»
С.К.Тимофеевскому

Копия директору филиала
АО «Газпром газораспределение
Ярославль» в Ярославском районе
В.И.Казанову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения к сети газораспределения
распределительного газопровода

Заказчик: ДНП «Ларинка»

Основание для выдачи технических условий: письмо председателя
Правления ДНП «Ларинка» Тимофеевского С.К. от 25.11.2016г.

Назначение газопровода: газификация 70 жилых домов ДНП «Ларинка».

Адрес, район строительства: Ярославская область, Ярославский район,
Гавриловский сельский округ, 471 м на север от д. Ларино.

Установленный объем транспортируемого природного газа: 185,6 м³/час

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2019-2020 гг.

Давление газа в точке подключения:

максимальное: **0,6 МПа;**

расчетное: **0,43 МПа** в соответствии со Схемой газификации Ярославской
области, разработанной ОАО «Газпром промгаз» и согласованной в
установленном порядке.

Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: проектируемый «Газопровод высокого давления г. Ярославль – с. Прусово Ярославского МР» II категории (от 0,3 до 0,6 МПа включительно) в районе размещения ДНП «Ларинка». Точку присоединения определить проектной организации и согласовать с АО «Газпром газораспределение Ярославль» дополнительно.

Материал трубы и тип защитного покрытия в точке подключения:

Уточнить после согласования проекта «Газопровод высокого давления г. Ярославль – с. Прусово Ярославского МР»

Коррозионная агрессивность грунта в точке подключения: не определена, источник блуждающих токов отсутствует.

Наличие ЭХЗ: полиэтиленовые газопроводы не требуют защиты от электрохимической коррозии.

Общие инженерно-технические требования:

1. До начала проектирования оформить все исходно-разрешительные документы в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

2. Выбор трассы газопровода произвести с обязательным участием представителей филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в Ярославском районе.

3. Газоснабжение осуществить согласно проекту. Проект газоснабжения выполнить силами специализированной проектной организации в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 (актуализированной редакцией СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»), СП 42-101-2003 «Общие Положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ – 542 от 15.11.2013г., Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и других нормативных документов.

4. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, имеющими право на соответствующие виды работ.

5. Трассу газопровода запроектировать и построить с учетом удобства и доступности его технического обслуживания.

6. Проект подлежит регистрации в ПТО АО «Газпром газораспределение Ярославль», в срок не позднее 24 месяцев с даты выдачи технических условий. Для регистрации предоставить контрольный экземпляр проекта. В случае превышения указанного срока технические условия могут быть пересмотрены с целью учета изменений требований нормативно-технических документов или режимов работы системы